LEGENDA:

- venkovní vedení 2x35kV (ČEZ Distribuce, a.s.) - projektované
- venkovní vedení vvn 110kV se zemnícím lanem (ČEZ Distribuce, a.s.) - projektovaná přeložka SO402
  Není součástí této dokumentace.
- venkovní vedení 2x110kV (ČEZ Distribuce, a.s.) - stávající
- venkovní vedení 2x35kV (ČEZ Distribuce, a.s.) - stávající
- venkovní vedení 2x35kV se zemnícím lanem SO414.2 (ČEZ Distribuce, a.s.) - demontované
- venkovní vedení 2x35kV se zemnícím lanem (ČEZ Distribuce, a.s.) - opětovná montáž
- příhradový stožár - projektovaný
- příhradový stožár - demontovaný
- příhradový stožár - stávající
- parcelní hranice pozemků
- 1126 číslo parcelní
- uzemnění
- vodovod (VAK Trutnov) - stávající
- sdělovací kabelové vedení (Cetin) - stávající
- ohradník
- sdělovací kabelové vedení - plánovaná přeložka
  Není součástí této dokumentace.
- vodovodní řád - plánovaná přeložka
  Není součástí této dokumentace.
- uzemnění stožáru
- linie kácení
- výstražné letecké značení (kulová značka bílo-červené barvy)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : IT, 35.000 V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : dle PNE 330000-1
živých částí: polohou čl.3.2.2.1
neživých částí: zemněním čl.3.4.3.1
VNĚJŠÍ VLIVY : dle PNE 332000-2, druhé vydání čl.4
ZNAČENÍ : dle IEC 617-11

k.ú.Poříčí u Trutnova

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:	ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín		
HIP:	Tomáš Mádlo	Zhotovitel projektové dokumentace: SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Lucie Janečková		
VYPRACOVAL:	Lucie Janečková		
KONTROLOVAL:	Lucie Janečková		
Název stavby: ŘSD - Poříčí přeložka 35kV SO414		Archivní číslo: 1805130-01	
Číslo stavby ČEZ Distribuce: IZ-12-2000889		Datum: 11/2022	Měřítko: 1:1000
Název přílohy: Koordinační situační výkres		Stupeň PD: DÚR / Část: C	Příloha: C.3